



제19-0597호

안 전 인 증 서

INNO TECH(이노텍)

인천광역시 서구 호두산로 80

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

내압방폭 송풍기

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
ExB-TIS-##190##	동일형식일람표 참조 Ex d IIB T5(IP54)	19-GA2BO-0597X

인 증 기 준


방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인 증 조 건

Tamb = -20℃ ~ +40℃, 뒷면 인증조건 참조

2019 년 12 월 10 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

“인천광역시 서구 호두산로 80, INNO TECH(이노텍)” 에서 제조하는 아래의 제품에 한함.

2. 제품개요

본 제품은 폭발위험지역(1종 장소 및 2종 장소)에서 사용할 수 있는 내압방폭형 송풍기임

3. 인증범위

본 인증서에 기재된 형식·모델·용량·등급 란에 표시된 제품에 한하여 유효함.
(동일형식 일람표 참조)

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 가. “폭발성 가스가 있을 수 있을 때는 열지 마시오”
- 나. 설치 및 사용 시 매뉴얼 참조
- 다. 전선인입부는 인증받은 케이블글랜드를 설치하여 사용할 것

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수





인 증 조 건 (동일형식일람표)

사업장명	INNO TECH(이노텍)	개정일 자 및 번호		인증번호	19-GA2BO-0597X				
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역							
형식	모델	Case 재질	출력 (kW)	극수 (P)	전압 (V)	전류 (A)	주파수 (Hz)	회전수 (rpm)	절연 등급
ExB-TIS- ##190##	ExB-TIS-F190FT	CR	0.15	4	삼상 220-380-440	0.8-0.5/ 0.9-0.5	50/60	1420/1620	F종
	ExB-TIS-190FT								
	ExB-TIS-SF190FT	SUS	0.15	4	삼상 220-380-440	0.8-0.5/ 0.9-0.5	50/60	1420/1620	F종
	ExB-TIS-S190FT								
	ExB-TIS-F190FS	CR	0.15	4	단상 220	1.0/1.4	50/60	1410/1620	F종
	ExB-TIS-190FS								
	ExB-TIS-SF190FS	SUS	0.15	4	단상 220	1.0/1.4	50/60	1410/1620	F종
	ExB-TIS-S190FS								

